

Kaluste	Viiteteksti		HUOM!
	Uusi	Nykyinen	
Pylväs ja valaisin		Nyk. pylväs ja valaisin	
	Yhteiskäyttöpylväs	Nyk. yhteiskäyttöpylväs	Käytetään, jos valaisinpylvääseen asennetaan esim. liikennevalot.
Pylvään varusteet	Laippapylväs		
	2 kytkentäaukkoa		
	Harus		
	Tukipylväs		
	Pylväspääte, nousu puupylväälle		Huippupääte
Jalusta	Matala jalusta		
	Kallioperustus		
Ulkovalaistuskeskus, kaapelipääte- tai kytkentäkotelo	Uusi UV-keskus U123	Nyk. UV-keskus U123	123=keskuksen numero
	Kaapelipäätekotelo pinta-as./uppoas.	Nyk. kaapelipäätekotelo	
	Kytchentäkotelo pinta-as./uppoas.	Nyk. kytkentäkotelo	
Kaapeli	AXMK 4x25	Nyk. kaapeli	Nyk. kaapelin/ilmajohdon tyyppi (esim. Nyk. 16AXM) merkitään, jos se on välttämätöntä suunnitelman yksiselitteisen ymmärtämisen tai asennustöiden kannalta.
Ilmajohto	AMKA 3x25+35	Nyk. ilmajohto	
Kaapelinsuojaputki	Suojaputki varalla MP110		
Maadoitus	Pystymaadoitus		Käytetään, jos maadoitus toteutetaan pystymaadoituksena.
Jakoraja	Jakoraja	Nyk. jakoraja	
Oikosulkuvirta	Ik=200A		
Pysäkkikatos	Uusi pysäkki V1234	Nyk. pysäkki V1234	
Linja-autokatoksen liittymiskaapeli ja sulake	MCMK 2x2,5+2,5/MP110 (sulake 10A)		
Toimenpide	Viiteteksti		HUOM!
Valaisinvaihto	Valaisinvaihto		
Puiden oksien karsinta	Karsinta		
Nykyisen valaisinpylvään suoristus	Nyk. pylvään suoristus		Käytetään, jos maastokäynnin yhteydessä havaitaan, että nykyinen pylväs on vinossa.
Pylvään vaihto nykyiseen jalustaan	Pylvään vaihto		
Siirto	Nyk. pylvään siirto		
	Nyk. UV-keskuksen U123 siirto		123=keskuksen numero
Nyk. pylväiden ja valaisimien purku, maakaapeleiden romutus	Purku		
Nyk. puupylväiden, valaisimien ja ilmajohdon purku	Purku		Voidaan tarkentaa "UV-ilmajohto", jos puupylväissä kulkevia muita ilmajohtoja ei pureta (esim. operaattorit).
	Pylväiden ja ilmajohdon purku. Valaisimet käytetään uudelleen.		
Kaapelin käsittely	Nyk. kaapelin kääntö pylväälle 101		101=pylvään numero
	Nyk. kaapeli jatketaan pylväälle 101		101=pylvään numero
	Kaapelin pää maahan (Antennipallo)		Käytetään, kun kaapeli jätetään maahan myöhempää rakentamista varten.
	Kaapelijatkos		
Jakorajan sulku	Nyk. jakorajan sulku		
Arkkirajaus	Jatkuu suunnitelmassa 12345-851		Käytetään, kun suunnitelma jatkuu toisessa arkissa, joka liittyy samaan suunnitelmaan (arkeilla sama päänumero)
	Esitetty suunnitelmassa 12346-850		Käytetään, kun suunnitelma liittyy johonkin toiseen erilliseen suunnitelmaan (suunnitelmillä eri päänumerot)